

जोननि

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक :— अग्नि / 13 / JFS / 2019–20 / 3064

दिनांक :— 27/2/2020

प्रिन्सिपल

अवर लेडी ऑफ पिल्लर कोन्वेंट स्कूल

गंगाणा रोड, पाल गांव

जोधपुर।

विषय :— अग्निशमन अभिशंषा पत्र हेतु अग्निशमन की दृष्टि से भवन/परिसर मे स्थापित यंत्र/उपकरण निरीक्षण बाबत।

संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र के क्रम में।

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत आपके विद्यालय व परिसर का अग्निशमन की दृष्टि से मौका निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान भवन/परिसर मे स्थापित की गई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था यंत्र/उपकरणो, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरिल पीए सिस्टम, फायर बकेट्स आदि सही व कार्यशील अवस्था में पाई गई। भविष्य हेतु भी इन्हे निर्देशित की गई अन्य व्यवस्था हाईड्रेन्ट आदि को सदैव सही व कार्यशील अवस्था मे रखे जाने के लिए मौके पर उपस्थित प्रिन्सिपल को निर्देशित किया गया। निम्नलिखित शर्तों की पालना करने की स्थिति मे अग्निशमन की दृष्टि से यह अभिशंषा—पत्र जारी किया जाता है जो कि जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा।

1. भवन में उपयुक्त निकासी व्यवस्था सदैव रखी जावे।
2. भवन में अग्निशमन हेतु पानी भंडारण की समुचित व्यवस्था सदैव रखी जावे।
3. विद्यालय परिसर में उपयुक्त फायर एक्टींग्यूसर, होजरील, व पानी का भंडारण पंपिंग सुविधा पाई गई। पम्पिंग यूनिट को सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
4. भवन की गृह व्यवस्था उच्च स्तरीय रखनी होगी।
5. सुरक्षा स्टाफ का समय समय पर प्रशिक्षण/सुरक्षा उपकरणों का परिक्षण किया जाकर उसका रिकॉर्ड संधारण तथा समर्त फायर एक्टींग्यूशर, होजरील का समय पर रख—रखाव किया जाकर चालू हालत में रखा जाना होगा।
6. विद्यालय परिसर में अनावश्यक व अनुपयोगी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
7. बिना अनुमति भवन व परिसर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा।
8. उक्त अग्निशमन अभिशंषा प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन दृष्टिकोण से ही मान्य होगा।
9. एनबीसी के नियमों की पालना करनी होगी।
10. विद्यालय परिसर में की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्निशमन विभाग के अधिकारीयों द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं यदि कोई कमी अथवा यंत्र/उपकरण अकार्यशील पाए जाते हैं तो यह अभिशंषा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

27/2/2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जोधपुर

